

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Северяночка»**

РБ, Северо-Байкальский район,
п. Нижнеангарск, ул. Победы 15.
Тел: 8(30130) 47-368
Исх. № 5 от 12.03.2021г.

Государственному инспектору по
Северобайкальскому, Муйскому районам
по пожарному надзору
Крючкову С.С.
От Зав.МБДОУ «Северяночка»
Барбас Е.Я.

О мерах об устранении нарушений.

1. Согласно п.56 Правил противопожарного режима в РФ пожарный пост обеспечен ручными электрическими фонарями в количестве 2 штук. Изыскиваются средства для приобретения СИЗ органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
2. С 18.02.2021 года заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. Подана заявка начальнику Северо-Байкальского отряда ВО Внукову И.Н. для заключения договора на огнезащитную обработку деревянной кровли учреждения (Исх.номер 16 от 18.03.202г.)
4. Эвакуационный выход в спальне средней группы приведен в соответствие с п.16 «ж» правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479
5. Светильник в бытовой комнате заменен.

Зав.МБДОУ «Северяночка»



Е.Я.Барбас